

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
НКО "ФСКР г. Севастополь"

ремонтно-эксплуатационному управлению

В.В.Рыбалкин

"24.06.2017" 2017 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: пр. Победы, д. 31 (подъезды 5,6,7) в г. Севастополе

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Подготовительные работы				
1	Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата «AIV» для последующего покрытия рулонной кровлей 15%	1 м2	110,5	
2	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (4 слоя)	100 м2 покрытия	2,066	
	мусор от разборки рулонных материалов	т	2,14864	
3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,25 м2	100 мест	1,7	
4	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	100 мест	1,5	
5	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 30 мм 15%	100 м2 стяжки	0,663	
	мусор от разборки стяжек	т	3,5802	
6	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 30 мм	100 м2 стяжки	0,663	
7	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1	
Ремонт вентканалов				
8	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лесов и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 30 мм	100 м2 отремонтир ованной поверхности	0,378	
9	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваем	0,378	
10	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,378	
11	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,2	
12	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (окраска за 2 раза)	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,2	
Ремонт парапетов				
13	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лесов и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 30 мм	100 м2 отремонтир ованной поверхности	0,081	

1	2	3	4	5
14	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,081	
15	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваем	0,189	
Раздел 2. Устройство кровли				
16	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона	100 м2 кровли	4,42	
	Мембрана ПВХ Bauder Thermofol M12, армированная полиэстеровой сеткой, 1,2 мм*1,5м*20 м, светло-серый	м2	508,3	
17	Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию (фановые стояки)	10 м2 примыканий	0,15	
18	Смена: водосточных воронок	100 приборов	0,03	
19	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм - применительно: аэраторов	1 дефлектор	6	
	Аэратор пластиковый для плоских кровель диаметром 75 мм	шт.	6	
20	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм (прим. зонты над фановыми стояками)	1 зонт	6	
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: круглые, диаметром шахты 200 мм	шт	6	
Примыкания				
21	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: до 10 см	100 м	1,8	
22	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 450 мм с одним фартуком	100 м примыканий	1,8	
	Мембрана ПВХ Bauder Thermofol M12, армированная полиэстеровой сеткой, 1,2 мм*1,5м*20 м, светло-серый	м2	226,8	
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм	т	0,201117	
23	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,25 м2 (ремонт стяжки по парапетам)	100 мест	0,52	
24	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,873	
Раздел 3. Прочие				
25	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т	6,4662	
26	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	12,06764	
27	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза	1 т груза	12,06764	

Составил: инженер строительного контроля НКО "ФСР г.Севастополь"

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: зам. начальника Службы Заказчика НКО "ФСР г. Севастополь"

(должность, подпись, расшифровка)

Р.А. Сычев