

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
НКО "ФСКР" г. Севастополь

В.В. Рыбалкин

02.08.2017 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу ул.Курганная, д.16 в г.Севастополь

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт Кровли				
1	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	11,75	
2	Мусор от разборки АЦ листов (1,47 т от разборки 100 м2)	т	17,2725	
3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.(водосток)	100 м труб и покрытий	1,43	
4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из бревен	100 м	0,28	
5	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	11,75	
6	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (100% замены нового материала)	100 м2	10,75	
7	Подшивка потолков: досками обшивки(применительно обшивка ветровой доски)	100 м2 потолка	0,303	
8	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,24	
Огнебиозащитное покрытие				
9	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	8,944583	
10	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины	кг	288	
Устройство кровли				
11	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	11,75	
12	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506	м2	-1293	
13	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	1293	
14	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: сложная кровля	100 м2 кровли	10,75	
15	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-1505	
16	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7	м2	1505	
17	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	118	
18	Устройство желобов: настенных (организованный водосток)	100 м желобов	1,43	

1	2	3	4	5
19	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-1,587	
20	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм	м2	278,421053	
Устройство колпаков				
21	Устройство колпаков над шахтами в два канала (на 3 канала)	1 колпак	2	
22	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,076	
23	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм	м2	13,333333	
24	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01(3 канала)	1 колпак	2	
25	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,019	
26	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм	м2	3,333333	
27	Устройство колпаков над шахтами в два канала (на 5 канала)	1 колпак	1	
28	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,038	
29	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм	м2	6,666667	
30	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01(5канала)	1 колпак	1	
31	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0285	
32	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм	м2	5	
Слуховые окна				
33	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 окон	0,04	
34	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	4	
35	Скобяные изделия для оконных блоков с отдельными двойными переплетами жилых зданий одностворных высотой до 1,8 м	компл.	4	
ДВК				
36	Исправление кладки дымовой трубы (100 % заменой)	100 кирпичей	0,15	
37	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75	1000 шт.	0,015	
38	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,05	
39	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,25	
Фронтон				

1	2	3	4	5
40	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,11	
41	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,33	
Водосток				
42	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,04	
43	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,15	
44	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0,09	
45	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.	0,27	
46	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,1	
Люки				
47	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (Демонтаж)(1*1))	100 м2 проемов	0,01	
48	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,01	
49	Замки накладные с засовом и защелкой	компл.	1	
50	Петля накладная	шт.	2	
Раздел 2. Прочие				
51	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	35,7493	
52	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза	1 т груза	35,7493	

Составил: инженер строительного контроля НКО"ФСКР г.Севастополь"
(должность, подпись, расшифровка)

Вит. Илл. по с.ж.
Колесников Т.В.